

乌兰察布市集宁区发展和改革局文件

集发改审字（2019）43号

关于内蒙古乌兰察布市集宁区部分贫困村饮水安全 改造提升工程章毛等五村项目建议书的批复

乌兰察布市集宁区农牧水利局：

你局《关于内蒙古乌兰察布市集宁区部分贫困村饮水安全改造提升工程章毛等五村项目建议书的请示》收悉，经研究，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：内蒙古乌兰察布市集宁区部分贫困村饮水安全改造提升工程章毛等五村项目

在线平台项目代码：2019-150902-76-01-021739

二、建设规模及内容：白海子镇章毛行政村配套200QJ10-87/5型潜水泵1台，水泵电机功率为7.5kw，变频恒压调速自动供水设备一套，功率为11kw，维修原水源井，新建5007m的输配水管道与580m长的入户管连接已建水源井与各供水点。同时，为保证供水的安全性与可靠性，配备简易消毒设备一套。

白海子镇土城子行政村用新建 5686m 的输配水管道与 2895m 长的入户管连接已建水源井与各用户，为了便于在输水过程中控制供水和检修管网，在配水管道供水管网中设置阀门井共 16 处，同时需穿公路一条。

白海子镇六苏木行政村利用原有水源，新建 393m 的配水管道与 450m 长的入户管连接已建输水管道与各用户，同时，为了便于在输水过程中控制供水和检修管网，在配水管道供水管网中设置阀门井共 2 处。

白海子镇富贵行政村新建 5 m²下卧式泵房 1 间，9 m²配电室 1 间，新建 5775m 长的入户管连接已建配水管道和各用户。

马莲渠乡大十号村利用原有自流水源，拆除原水房（危房）一间，配套新建 9 m²水房 1 间（包括维修集水井），新建网围栏 80m。新建 1509m 的输配水管道连接原大十号村西部供水支管。同时，为了便于在输水过程中控制供水和检修管网，在配水管道供水管网中设置阀门井 7 处。新建铅丝石笼谷坊 10 座。

主要工程量：输配水管网均采用 PE 管，管道总长 22295m，土方开挖 48016m³，石方开挖 1257 m³，土石方回填 9273 m³。拆除、恢复水泥路面 16977m，拆除、恢复铺设路面 5341m。

三、项目资金及来源：总投资 666.75 万元，资金来源为自治区扶贫资金。

四、建设地点：集宁区白海子镇章毛、富贵、薛家村、六苏木四村和马莲渠乡大十号村。

五、建设年限：2019 年 8 月---2019 年 10 月。

接文后，严格按照基本建设程序办理相关手续，委托有资质单位编制可行性研究报告，报我委审批。此批复不作为项目开工建设依据。此文件自批复之日起两年内有效。

特此批复

二〇一九年八月九日

